

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 3 + PEN str. 50 Hz
230/400 V, TN-C-S

OCHRANA:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
STN 33 2000-4-41 čl. 412
/ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA /:
- OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTÍM STN 33 2000-4-41 čl. 412.2
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE
STN 33 2000-4-41 čl. 413
/ OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO OCHRANA PRI PORUČE /:
- OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41 čl.413.1
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM STN 33 2000-4-41 čl.413.1.6
- OCHRANA POUŽITÍM ZARIADENÍ TRIEDY II,
ALEBO ROVNOCENNOU IZOLÁCIOU STN 33 2000-4-41 čl.413.2

LEGENDA

- TRIGONOMETRICKÝ, POLYGÓNOVÝ BOD
- PODROBNÝ BOD
- ☼ JEDNOTLIVÝ STROM
- I DOPRAVNÁ ZNAČKA
- STĚP, STOŽIAR
- δ HYDRANT NADZEMNÝ
- UZÁVER
- × UZÁVER PLYNOVODU
- VPUSŤ
- ☼ SVIETIDLO NA STOŽIARI
- ŠACHTA BEZ ROZLIŠENIA
- √ PARK
- + CINTORÍN
- ⊕ NEPLODNÁ PŮDA
- d DVOR + OST. STAV. PLOCHA
- ≡ CESTA + KOMUNIKÁCIA
- BUDOVA MUROVANÁ

--- DRÔTENÝ, KOVOVÝ PLOT
--- MUROVANÝ PLOT

Výšky sú redukované o 100 m


POZNÁMKA

VYUŽIJÚ SA SKRINKY E4÷E7, E9÷E13, E16÷E19
SKRINKY E1÷E2, E8, E14,E15, E20 - OŠTANÉ REZERVNÉ
NEVYUŽITÉ SKRINKY SA MÔŽU AJ DEMONTOVAŤ.
NA EXISTUJÚCE SKRINKY DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE PRIEHLADNÉ KRYTY
POŠKODENÉ ČASTI INŠTALÁCIE OPRAVIŤ. (NAPR. OCHRANNÉ RÚRKY)

SKRINKY E1÷E20

TYP SCAME BLOCK 3, 632 222-003
3xZÁSUVKY 230/16A, IP 44
3xISTIČ NEVYUŽITÉ SKRINKY SA MÔŽU AJ DEMONTOVAŤ.
DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE PLASTOVÉ KRYTY
ODBER V SKRINKÁCH E1÷E20 BUDE OBMEDZENÝ NA 4A

REZ A - A



RE-MINDS

MÁJKOVA 1, 811 05 BA * TEL: 0905 202 589 * studio@motion.sk * www.motion.sk

AUTORI PROJEKTU	>	Ing.arch. MARTIN GAJDOŠ	
ZODP. PROJEKTANT	>	ING BRÁZDILÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	>	ING BRÁZDILÍKOVÁ	
NÁZOV AKCIE	>	TRHOVISKO POLNÁ	STUPEŇ > REALIZAČNÝ PROJEKT
		NÁVRH STÁNKOV	DÁTUM > 02/2013
			FORMÁT > 3A4
MIESTO STAVBY	>	BRATISLAVA, POI. NÁ ULICA, parc.č. 21851/7	ČASŤ > ELEKTROINŠTALÁCIA
OBSTARÁVATEL	>	MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	MIERKA > 1:200
OBSAH VÝKRESU	>	PRÍPOJKA NN A ROZVODY NN	

001