



- Legenda:**
- spínač jednopólový (1), IP20
 - spínač sériový (5), IP44
 - spínač sériový (5), IP20
 - prepínač striedavý (6), IP20
 - prepínač krížový (7), IP20
 - zásuvka televízna koncová
 - zásuvka 230V,16A, IP20
 - zásuvka 230V,16A, IP44, prísadená
 - kamera
 - A - svietidlo stropné, 230V, 38W, IP20
 - A1 - svietidlo nástenné, 230V, 38W, IP44
 - B - svietidlo žiarivkové, 230V, 2x58W, IP20
 - B1 - svietidlo žiarivkové, 230V, 2x58W, IP67

- Poznámka:**
1. Inštalácia bude urobená káblami CXKE-R pod omietkou, nad podlahou a v podlahe, podľa STN 33 20 00 5-52.
 2. Osvetlenie bude urobené typovými svietidlami v predpísanom krytí a výkone.
 3. Spínače a zásuvky inštalovať vo výške 120cm nad podlahou ak nie je predpísané inak.
 4. V sprchách je základná ochrana samočinným odpojením od napájania zvýšená prúdovými chráničmi a doplnkovým pospájaním vodičom CY 1x6zž tak, že sa prepojí rúrka teplej a studenej vody s ochrannou svorkou sprchovej vaničky zo svorkou HUS, pod rozvádzačom.
 5. Slabopráúdové rozvody DDZ, TV, kamera, budú uložené v ochranných rúrkach FXP 25 pod omietkou.
 6. Núdzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) budú riešené len v priestoroch, v ktorých sa rieši nová inštalácia.

3-PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORM.PREVÁDZKE :
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- OCHRANA KRYTMI,ZÁBRANAMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA
PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):
VNUTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VONKAJŠIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1
VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !!! VŠETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAŤ Z ARCHITEKTOM !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

NÁZOV A MESTO STAVBY: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA		INVESTOR: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského náb. 3 814 21 Bratislava	
STUPEŇ PD Projekt	AUTOR © Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvoštáková VYPRACOVANÉ Stanislav Dohňanský, Rudolf Škrábák, Fedor Procházka, Ing. Karol Kačimír	STAVBNÝ OBJEKT SO 01	
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys 1. nadzemného podlažia		FORMAT 10 A4	MIERKA 1:50
PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIA	REVÍZIA 01	ČÍSLO VÝKRESU EL-06	DÁTUM 03.2014