



3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORM.PREVÁDZKE :  
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ  
- OCHRANA KRYTMI,ZÁBRANAMI  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA  
PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):  
VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1  
VONKAJŠIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1  
VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

#### Legenda:

- spínač jednopólový (1), IP20
- spínač sériový (5), IP44
- spínač sériový (5), IP20
- prepínač striedavý (6), IP20
- prepínač krížový (7), IP20
- zásuvka televízna koncová
- zásuvka 230V,16A, IP20
- zásuvka 230V,16A, IP44, prisadená
- kamera
- A - svetidlo stropné, 230V, 38W, IP20
- A1 - svetidlo nástenné, 230V, 38W, IP44
- B - svetidlo žiarivkové, 230V, 2x58W, IP20
- B1 - svetidlo žiarivkové, 230V, 2x58W, IP67

#### Poznámka:

- 1.Inštalácia bude urobená káblami CXKE-R pod omietkou, nad podlahou a v podlahe, podľa STN 33 20 00 5-52.
- 2.Osvetlenie bude urobené typovými svetidlami v predpísanom krytí a výkone.
- 3.Spínače a zásuvky inštalovať vo výške 120cm nad podlahou ak nie je predpísané inak.
- 4.V sprchách je základná ochrana samočinným odpojením od napájania zvýšená prúdovými chráničmi a doplnkovým pospájaním vodičom CY 1x6zž tak, že sa prepojí rúrka teplej a studený vody s ochrannou svorkou sprchovej vaničky zo svorkou HUS, pod rozvážačom.
- 5.Slaboprúdové rozvody DDZ, TV, kamera, budú uložené v ochranných rúrkach FXP 25 pod omietkou.
- 6.Núdzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) budú riešené len v priestoroch, v ktorých sa rieši nová inštalácia.

VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !!! VŠETKY NEZROVNALOSTI V PD KONZULTOVAŤ Z ARCHITEKTOM !!!  
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA		INVESTOR: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského náb. 3 814 21 Bratislava	
STUPEŇ PD	Projekt	STAVEBNÝ OBJEKT	
AUTOR ©	Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostálová	SO 01	
VYPRACOVALI	Stanislav Dohňanský, Rudolf Škrábák, Fedor Procházka, Ing. Karol Kažimír	FORMÁT	6 A4
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys 2. nadzemného podlažia		MIERKA	1:50
PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIA	REVÍZIA 01	DÁTUM	03.2014
ČÍSLO VÝKRESU EL-07			