

Legenda PBS:



Požiarna deliaca konštrukcia, resp. ohraničenie požiarného úseku

N1.01 - SPB I.

Označenie požiarného úseku



Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie




Požadovaná požiarna odolnosť požiarného stropu

EW 30/D3-C

Značenie dverí EW - Odolávajúci šíreniu požiaru
EI - Brániaci šíreniu požiaru
Požiarny uzáver + C - Samouzatvárač

o = 2,2 metra

Odstupová vzdialenosť 2,2 metra



Východ na voľné priestranstvo

Smer úniku osôb



Ohraničenie požiarne nebezpečného priestoru



Odstupová vzdialenosť, strana č. ...



Smer prístupovej komunikácie

1,5 ÚP

1,5 únikového pruhu (1 ÚP = 550 mm)



Prenosný hasiaci prístroj práškový so 6 kg náplňou

Prenosný hasiaci prístroj CO2 s 5 kg náplňou



Podzemný hydrant

25mm-30m




Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25 mm/30 m



Núdzové osvetlenie v priestore č. ...



Chránená úniková cesta typu "A"

AUTOR PROJEKTU:	Ing. arch. René Baranyai Ing. arch. Gabriela Chvostaľová	 Prolustop s.r.o.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Šulík	
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Šulík	
INVESTOR:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava	DÁTUM: 03/2014
NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zmena účelu užívania priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA Heydukova 25, Bratislava		ÚČEL: PSP
		PROFESIA: PO
		Č. ZAKÁZKY: 059/MS/14
OBJEKT: SO 01 - MŠ Heydukova		FORMÁT: 1xA4
NÁZOV VÝKRESU: Legenda		ČÍSLO VÝKRESU: 4