VYKUROVACIE TELESÁ :

NAVRHOVANÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO - KORAD VK

KORAD 22 VK 600/800

- 1.02 - OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
OCELOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD, PRIPOJENIE CEZ HERZ 3000
VT OPATRENÉ TERMOSTATICKOU REGULAČNOU VENTILOVOU VLOŽKOU OVENTROP DN15
DĽŽKA VYKUROVACIEKO TELESA (800 mm)
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (600 mm)
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT SO SPODNÝM PRIPOJENÍM
UZATVÁRACIA ARMATÚRA HERZ 3000 PRE PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA TYP VK
POČET PRÍDAVNÝCH VYKUROVACÍCH PLÔCH
POČET VYKUROVACÍCH PANELOV

KAŽDÉ VT OPATRIŤ ODVZDUŠNOVACOU ZÁTKOU A VENTILOM S TERMOSTATICKOU HLAVICOU





LEGENDA:

NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLOVODNÉ, PRÍVODNÉ, TEPELNE IZOLOVANÉ
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLOVODNÉ, VRATNÉ, TEPELNE IZOLOVANÉ
JESTV. POTRUBIE TEPLOVODNÉ, PRÍVODNÉ
JESTV. POTRUBIE TEPLOVODNÉ, VRATNÉ

-TEPLOTNÝ SPÁD VYKUROVACEJ SÚSTAVY = 80/60°

-VŠETKY POTRUBIA VYKUROVANIA BUDÚ VEDENÉ POD STROPOM NA ZÁVESOCH, V DRÁŽKE, NAD PODLAHOU ALEBO V PODLAHE TAK, ABY NEPREKÁŽALI INÝM POTRUBNÝM ROZVODOM
- TRASY ROZVODOV KOORDINOVAŤ S ROZVODMI OSTATNÝCH PROFESIÍ.

DEMONTÁŽ

Poznámka:

-Jestv. vykurovacie telesá neprekryté natrieť synt. farbou dvojnás. základným syntetickým náterom a vrchným náterom.

DN20
5,55 kW
1
DN20
5,55 kW

Dimenzia a dopravované množstvo tepla stúpacieho rozvodu vykurovania
Stúpacie a/alebo klesajúce potrubie rozvodu vykurovania pri prestupe potrubia cez stropnú konštr. bude potrubie vložené do chráničky >2xDN potrubia
Dimenzia a dopravované množstvo tepla klesajúceho rozvodu vykurovania
Stúpacie a/alebo klesajúce potrubie rozvodu vykurovania prechádzajúce podlažiami
Stúpacie a/alebo klesajúce potrubie rozvodu vykurovania v rámci podlažia

θe = -11 °C

NEW ART
Ing. arch. René Baranyai - NEW ART, SKA 1500 AA
Smetanova 13, 811 03 Bratislava
www.rba.sk, rbarchitects@rbarchitects.sk, 0905 505 243

AUTOR	Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostaľová
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš SKALÍK, PhD.
INVESTOR	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
NÁZOV STAVBY	**Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA** Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA
OBJEKT	SO-01 MŠ Heydukova
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS 2.NP - NÁVRH

TZB pro s.r.o.
Beňadická 7
851 06 Bratislava
IČO: 46 860 797
DIČ:2023652092
0911 974 832 • 0903 481 112
www.tzbpro.sk • info@tzbpro.sk

DÁTUM	3/2014	PARÉ ČÍSLO
FORMÁT	2xA4	
STUPEŇ PD	PSP	
PROFESIA	VYKUROVANIE	
MIERKA	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: UK 02

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU