



Rozvodná sieť, ochrana
3~PEN-50Hz 400/230V/TN-C
3~N-PE-50Hz 400/230V/TN-S
3~N-PE-50Hz 400/230V/TN-S
1~N-PE-50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom (I. I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.2))
- izolovaním živých častí (I. STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zblížením alebo krytím (I. STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom (I. I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3))
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3.1))
- samostatné odpojenie pri poruche v sieťi TN (I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3.2))

Doplnková ochrana (I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3.3))
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi RCD (I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3.3.1))
- doplnková ochranná pospájanie (I. STN 33 2000-4-41 (I. 411.3.3.2))

PROSTREDIE:
VNÚTORNÉ PRIESTORY
VNĽAVNÉ PRIESTORY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:
VNÚTORNÉ PRIESTORY
IP20 - EL. PRÍSTROJE
IP20 - SVETIELA
IP44/20 - ROZVÁDZAČE
VNĽAVNÉ PRIESTORY
IP43 - EL. PRÍSTROJE
IP43 - SVETIELA
IP43/20 - ROZVÁDZAČE

LEGENDA

TYP A

- Žiarivkov/LED diódové svietidlo s akumulátorom a piktogramom, netváľé, 230V, do 10W/230V, IP44, min. 10 hod.
- EXISTUJÚCE SVETIDLO Pripojenie na nové rozvody
- SVETIDLO ŽIARIVKOVÉ PRÁKOVÉ, ZÁHŔN IP45 NÁPR. OMS TORNAO PE REF 2x80W
- SPÍNACIE Ž. S. ZAPUSŤENÉ, 10A/230V IP20
- SPÍNACIE Ž. S. ZAPUSŤENÉ, 10A/230V IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSŤENÁ, 16A/230V IP20
- ROZVÁDZAČ NN

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STROPY,PODHLADY
			Č.SKLA	SOKLE,LIŠTY	
1.01	TELOCVIČNÁ	189,33	PP1,PP3	DREVENÉ VĽSKÝ DREVENÁ LIŠTA	VC OMIETKA DREVENÝ OBLAD V. 1950 mm
1.02	NÁRADOVNÁ	27,52	PP1	DREVENÉ VĽSKÝ DREVENÁ LIŠTA	VC OMIETKA DREVENÝ OBLAD V. 1950 mm
1.03	SKLAD	11,59	PP4	PVC /PREDPOKLAD/	VC OMIETKA
1.04	PRIESTOR MEDZI DVERAMI	1,58	PP2	DREVENÉ VĽSKÝ DREVENÁ LIŠTA	DREVENÝ OBLAD
1.05	PRIESTOR MEDZI DVERAMI	1,58	PP2	DREVENÉ VĽSKÝ DREVENÁ LIŠTA	DREVENÝ OBLAD
1.06	PRIESTOR MEDZI DVERAMI	1,58	PP2	DREVENÉ VĽSKÝ DREVENÁ LIŠTA	DREVENÝ OBLAD

PINEL

Kapitánka 65, 851 01 Bratislava
pin@pinel.sk, www.pinel.sk

ZOD. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. HAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5981-Z+H

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARINA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA			
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING.M. Mojto	L. Český				
OBJEDAVATEL	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO		ARCHITECTONICKÝ ATÉLIER ŠINÁKOVÁ sro MATUŠOVA 26, 811 04 BRATISLAVA			
NÁZOV STAVBY	TELOCVIČNÁ ZŠ GROSSLINGOVA		FORMÁT	8 A4	STUPEŇ	RP
			MIERKA	1:50		
MESTO STAVBY	GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA		DÁTUM SPRACOVANIA	07/2014		
			PROFESIA	ELEKTRO		
VÝKRES	PÓDORYS 1NP		ZÁK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU 1		