


36+6 MODULOV (BIELY) ZAPUSTENÝ

MOELLER KL V-U-3/42



KÓTY V ZÁTVORKE – ROZMER NIKY

Rozvodná sieť, ochrana
3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zariadeniami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)


- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RS2.1:

PREVEDENIE: PLASTOVÝ
KRYTIE: IP30
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVOD: DOLE, HORE



Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
pine@pinel.sk, www.pinel.sk



ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5182-Z*14

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARINA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠINÁKOVÁ sro MATUŠOVA 26, 811 04 BRATISLAVA			
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING.M. Mojto	L. Český				
ODBERATEL	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO					
NAZOV STAVBY	TELOCVIČŇA ZŠ GROSSLINGOVA		FORMÁT	1 A4	STUPEŇ	RP
			MIERKA	-		
MIESTO STAVBY	GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA		DATUM SPRACOVANIA	07/2014		
			PROFESIA	ELEKTRO		
VÝKRES	ROZVÁDZAČ RS2.1		ZÁK. ČÍSLO	čís. výkresu	4	

