



DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85
902 01 Pezinok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

6958/41605/2014/KPR/Jst

Vybavuje/linka

Janošťáková Margita/

Bratislava

23.09.2014

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – o d p o v e d'

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „**Vybudovanie bežeckej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade**“ zverejnenej vo vestníku 183/2014 pod číslom 22066-WYP dňa 19.9.2014 a tiež v Profile verejného obstarávateľa.

Záujemca žiada vysvetlenie k nasledovným dotazom:

Otázka č. 1

Vo výkaz výmer v položke č.7 je dodávka a osadenie lemovacích obrubníkov v dĺžke 212 m čo je veľmi málo oproti dĺžke chodníkov. Znamená to, že chodník nebude lemovaný obrubníkmi? Žiadame o vyznačenie miesta, kde bude 212 m obrubníkov do prílohy č. 2.

Odpoveď:

Položku č.7 je potrebné oceniť tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch vo výmere. Jedná sa len o výmenu poškodených obrubníkov. Obrubníky ktoré nie sú poškodené ostanú zachované, pri rekonštrukcii sa výškovo upraví a uložia naspäť.

Vyznačenie miesta obrubníkov do prílohy č. 2 nie je možné, umiestňované budú počas realizácie diela podľa stavu pôvodných obrubníkov.

Otázka č. 2

Žiadame o upresnenie, o aký lemovací obrubník ide (vrátane farby). Má to byť parkový 100/20/5 cm, chodníkový 100/20/10 cm, alebo cestný 100/25/15 cm ?

Odpoveď:

Lemovací obrubník bude chodníkový 100/20/10 šedej farby.

Otázka č. 3


V zmluve o dielo v Článku VI – Cena diela, v bode 6.6 je uvedené „Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré položky, ktoré sú ale zrejme z projektovej dokumentácie, nebudú tieto práce uznané ako práce navyše“.

Avšak podľa rozhodnutia ÚVO č. 7504-6000/2013 (resp. Metodické usmernenie č. 871-5000/2012) za súlad projektovej dokumentácie (jej textovej, alebo aj výkresovej časti) so spracovaným výkazom výmer je zodpovedný verejný obstarávateľ. Nakoľko verejný obstarávateľ týmto prenáša zodpovednosť na uchádzača, žiadame o vypustenie bodu 6.6 zo Zmluvy o dielo. Taktiež podotýkame, že k predmetnej podlimitnej zákazke nebola poskytnutá žiadna projektová dokumentácia. Naša otázka znie: Opraví verejný obstarávateľ Zmluvu o dielo tak, aby bola v súlade so zákonom o VO?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opraví Zmluvu o dielo. V Článku VI – Cena diela, bod 6.6 bude mať nasledovné znenie: „Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača a ktorá bola vypracovaná na základe poskytnutého výkazu výmer verejným obstarávateľom“.

S pozdravom



Kamil Homola
prednosta