

LEGENDA

1. KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162/100, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 94,5 kW PRI 75/60°C, 99,5 kW PRI 40/30°C
2. ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY BUDERUS LOGALUX SU 500, OBSAH 500 dm3
3. EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 500, OBSAH 500 dm3
4. HYDRAULICKÁ VÝHYBKA BUDERUS PRE 4 KOTLY
5. PRIPOJOVACIA SKUPINA ČERPADLA KOTLA BUDERUS GB162/100
6. ZDRUŽENÝ MODULOVÝ ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ PRE 2 A 3 OKRUHY MEIBES DO 700 kW, 30 m³/h
7. PODTLAKOVÝ ODPLYŇOVACÍ SEPARÁTOR REFLEX S AUTOMATICKÝM DOPĹŇANÍM REFLEX SERVITEC 35, EL. 0,7kW, 6,3A
8. ÚPRAVA VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERDI 1040 PRE KOTLY S VÝMENÍKOM Al-Si
9. REGULÁTOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKÁDOVÝ MODUL FM 457,ROZŠIROVACÍ MODUL FM 442
10. KASKÁDOVÁ SADA PRE 2 KOTLY TL2
11. ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES FL-MK 50 SO ZMIEŠAVAČOM ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
12. ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES FL-UK 40 S ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
13. ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES FL-UK 50 S ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
14. ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES FL-UK 65 S ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA

PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ A METERIÁLOV JE UVEDENÁ VO VÝPISE MATERIÁLU
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE REGULÁTOROV VYKUROVANIA A SNÍMAČOV JE RIEŠENÁ V ČASTI PROJEKTU ELEKTRO

		VYKUROVANIE - PRÍVODNÉ POTRUBIE
		VYKUROVANIE - SPIATOČNÉ POTRUBIE
PP		POISTNÉ POTRUBIE
	RV	REGULAČNÝ VENTIL
	V	UZATVÁRACÍ VENTIL
	PV	POISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRUŽINOVÝ
	GK	GUĽOVÝ KOHÚT HEIMEIER GLOBO - H
	SV	SPATNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PN6/120°C, DO VODOROVNÉHO POTRUBIA
	VK	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT STN 13 7061, PN 1,0/100°C
M	M	TLAKOMER - V DODÁVKE SÚPRAVY VYKUROVACIEHO OKRUHU, ROZSAH 0-600 kPa
T	T	TECHNICKÝ TEPLOMER - V DODÁVKE SÚPRAVY VYKUROVACIEHO OKRUHU, ROZSAH 0-120°C
	ON	ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA
	OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL V 4320 ZÁVITOVÝ
	F	FILTER DO POTRUBIA ZÁVITOVÝ
	R	REDUKCIA POTRUBIA

NA NAJNIŽŠÍCH MIESTACH BUDÚ VYPÚŠŤACIE KOHÚTY, NA NAJVYŠŠÍCH ODVZDUŠŇOVACIE NÁDOBY A VENTILY

kancelária Bottova 2, 811 09 Bratislava
e-mail: techplan@mail.t-com.sk
Techplan projekty vykurovacích systémov

STAVBA	KOTOLŇA - ZICHYHO PALÁC VENTÚRSKA 9, BRATISLAVA
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO
ČASŤ PROJEKTU	VYKUROVANIE
PROJEKTOVÝ STUPEŇ	PROJEKT STAVBY
NÁZOV VÝKRESU	KOTOLŇA HYDRAULICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
ČÍSLO VÝKRESU	1
VYPRACOVAL	PATRIK BOŠÁCKY AUGUST 2015

VYKUROVANIE