




PÔDORYS KOTOLNE



REZ A-A



SCHEMA ZAPOJENIA



MIN. VZDALENOSTI	PODPER PRE UCHYTENIE POZNOMANÉHO POTRUBIA
Ø 15	UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,6 m
Ø 20	UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,85 m
Ø 25	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,15 m
Ø 32	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,5 m
Ø 40	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,6 m
Ø 50	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,8 m
MIN. VZDALENOSTI	PODPER PRE UCHYTENIE PLASTOVÉHO POTRUBIA GEBERT – KANALIZÁCIA
Ø 40	UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,5 m
Ø 50	UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,5 m
Ø 60	UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,6 m
Ø 75	UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,75 m

LEGENDA

- KONDENZAČNÝ KOTOL, BUDERUS LOGANAX PLUS GB 162/100, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 94,5 kW PRI 75/60°C, 99,5 kW PRI 40/30°C
- ZÁSOBNÍKOVÝ OHREVAČ VODY BUDERUS LOCALUX SU 500, OBSAH 500 dm³

LEGENDA

- STUENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OKRUŽACIA
- KANALIZÁCIA

POZNÁMKY:
POZNÁMKY: PRED ZÁČATNÝM PRÁČ JE POTREBNÉ PREVERIŤ POLOHU, TYP A DN EXISTUJÚCICH STÔPÁČEK
SPÁDOVE POMERY ROZVODU
ROZVOD SY, TV A C BÚDE Z POZNOMANÝCH RÚR – IZOLOVANÁ SNIETOVKÁ KALÚČIKOM
KANALIZÁCIA BÚDE Z POTRUBIA PVC
GK GULOVÝ KOHUT NA ROZVOD PÍNEJ VODY A TV BÚDE OPAĽENÝ VYPOŠŤÁČOM KOHŤNIKOM
SK SPÁTNÁ KLAPEKA
PRECHOD POTRUBIA ČEZ STENU BÚDE ZHOTOVENÝ VRTANÍK.

HL. ING. PROJEKTU	VYPRACOVANÉ	KRESLIL	INŠTALÁCIA, KREZANÉ	INŠTALÁCIA, KREZANÉ	INŠTALÁCIA, KREZANÉ
ING. JUDITA KREZANÁ	ING. JUDITA KREZANÁ	ING. JUDITA KREZANÁ	ING. JUDITA KREZANÁ	ING. JUDITA KREZANÁ	ING. JUDITA KREZANÁ
MIESTO STAVBY	ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9	MIESTO STAVBY	ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9	MIESTO STAVBY	ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9
INVESTOR	MÚ. STÁRE MESTO, BRATISLAVA	INVESTOR	MÚ. STÁRE MESTO, BRATISLAVA	INVESTOR	MÚ. STÁRE MESTO, BRATISLAVA
STAVBA	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE, ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9	STAVBA	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE, ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9	STAVBA	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE, ZOCHOD PÁJAC VENTILÁČKA UL. 9
SÚBOR	KOTOLŇA	SÚBOR	KOTOLŇA	SÚBOR	KOTOLŇA
PROJEKT	ZPRACOVATEĽNICA	PROJEKT	ZPRACOVATEĽNICA	PROJEKT	ZPRACOVATEĽNICA
OBSAH	PÔDORYS-ZT	OBSAH	PÔDORYS-ZT	OBSAH	PÔDORYS-ZT
VYKRESU	1:50	VYKRESU	1:50	VYKRESU	1:50